

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE
část 1 – fyzikální, akustické a tepelně technické vlastnosti

č. CE-ZSTV-011-18

na výrobek:

Dřevěné okno dvojité deštěné

žadatel:

Miroslav Šírer
Kublov 12, 267 41 Kublov
Česká republika
IČ: 12243442

výrobce:

Miroslav Šírer
Kublov 12, 267 41 Kublov
Česká republika
IČ: 12243442

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C4 - dvoukřídlové typy oken
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída B2/A3 - vícekřídlové typy oken
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	třída E1050 - dvoukřídlové typy oken
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	Bez uvolňování nebezpečných látek
Akustické vlastnosti	Deklarovaná hodnota	npd
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	R_w (C; C_r) = 46 (-1; -4) dB - dvoukřídlové dřevěné okno dvojité deštěné o celkovém rozměru 1,20 x 1,50 m s izolačním dvojsklem 4-14-4 mm na vnějším křídle a jednoduchým zasklením na vnitřním křídle
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	U_w = 0,95 W/(m².K) - dvoukřídlové dřevěné okno dvojité deštěné o celkovém rozměru 1,20 x 1,50 m s izolačním dvojsklem 4-14-4 mm na vnějším křídle a jednoduchým zasklením na vnitřním křídle
		třída 4 - dvoukřídlové typy oken
		třída 3 - vícekřídlové typy oken

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-042-12 vydaném dne 04.12.2012 AZL č. 1030.1 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o zkouškách č. AZL-STV-013-18 vydaného dne 11.05.2018 AZL č. 1030.1 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o zkoušce č. 195/12 (Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti) vydaném dne 30.07.2012 AZL č. 1007.1 - CSI a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304 a Protokolu o zkoušce č. 148/12 (Stanovení součinitele prostupu tepla) vydaném dne 11.06.2012 AZL č. 1007.1 - CSI a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-011-18 vydaný dne 11.05.2018 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 11. května 2018

Platnost do: 11. května 2023



Ing. Miroslav Zapletal
vedoucí Zkušebny STV

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci výrobku
část 2 – mechanické vlastnosti

č. CE-ZSTV-011-18

na výrobek:

Dřevěné okno dvojité deštěné

žadatel:

Miroslav Šírer
Kublov 12, 267 41 Kublov
Česká republika
IČ: 12243442

výrobce:

Miroslav Šírer
Kublov 12, 267 41 Kublov
Česká republika
IČ: 12243442

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Ovládací síly	ČSN EN 13115	třída 2 - dvoukřídlové typy oken
Mechanická pevnost	ČSN EN 13115	třída 4 - dvoukřídlové typy oken

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-042-12 vydaném dne 04.12.2012 AZL č. 1030.1 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokol je součástí Osvědčení.

Datum vydání: 11. května 2018

Platnost do: 11. května 2023



Ing. Miroslav Zapletal
vedoucí Zkušebny STV