

vydává

# OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-128-20**

na výrobek:

**Dřevěné vnější dveře, typ IV92 Pasiv**

žadatel:

**Miroslav Šírer**  
**267 41 Kublov 12**  
**Česká republika**  
**IČ: 12243442**

výrobce:

**Miroslav Šírer**  
**267 41 Kublov 12**  
**Česká republika**  
**IČ: 12243442**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída <b>C3</b> - jednokřídlové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída <b>1A</b> - jednokřídlové dveře
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	<b>Bez uvolňování nebezpečných látek</b>
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	<b>NPD</b>
Akustické vlastnosti	-	<b>NPD</b>
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	<b><math>U_D = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></b> - dveře ze smrkového řeziva se sklem $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s rámečkem Chromatech Ultra (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ ) <b><math>U_D = 0,75 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></b> - dveře ze smrkového řeziva se sklem $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ ) <b><math>U_D = 0,72 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></b> - dveře ze smrkového řeziva s dveřní výplní $U_p = 0,55 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída <b>3</b> - jednokřídlové dveře

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-055-15 vydaného dne 22.12.2015 Oznamujícím subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

**Datum vydání:** 3. listopadu 2020

**Platnost do:** 3. listopadu 2023



**Ing. Petr Sláčík**  
vedoucí Zkušebny STV